



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ХАНТЫ-МАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОКРУГУ-ЮГРЕ
ул. Студенческая, 5 «а», г. Ханты-Мансийск, 628011 тел. 8 (3467) 351-802, факс 351-977 E-mail: gochshm@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ул. Студенческая, 5 «а», г. Ханты-Мансийск, 628011 тел. 8 (3467) 351-839 E-mail: gpnugps@guhmao.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(ПО Г. НЯГАНИ И ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ)
ул. Ленинградская, 33\1, г. Нягань, 628183 тел. / факс 8 (34672) 4-07-13 E-mail: nyaganogpn@mail.ru

Предписание № 51/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования г. Нягань «Детский сад № 9 «Белоснежка»
комбинированного вида»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения врио начальника ОНДиПР (по городу Нягани и
Октябрьскому району) подполковника внутренней службы Паршукова П.Б. № 51 от 09
марта 2021 года «О проведении плановой (выездной) проверки юридического лица» ст. 6
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности «18»
марта 2021 г. в период с 14 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин, «31» марта 2021 г. в период с 11 ч.
00 мин. по 13 ч. 00 мин (2 рабочих дня/5 часов) проведена плановая выездная проверка
Государственным инспектором г. Нягани и Октябрьского района по пожарному надзору
лейтенантом внутренней службы Купянским Алексеем Васильевичем
(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего
мероприятие по надзору)

Здание детского сада, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Нягань, 2 микрорайон,
дом 29, блок 1.
(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Токаревой Людмилой Геннадьевной заместитель заведующего по ОТ и ОБ
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования г. Нягань «Детский сад № 9 «Белоснежка»
комбинированного вида».
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот установленных на проездах для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.	п. 71 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и

ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Нягани
и Октябрьского района по пожарному
надзору Купянский Алексей Васильевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«31» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

А.В. Заведомое
(должность, фамилия, инициалы)

« 31 » 12 2021 г.



А.В. Заведомое
(подпись)